

Số: /TB-BVTT

Châu Đức, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ bảo trì - bảo dưỡng hệ thống xử lý nước tiết trùng

Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhu cầu cần cung cấp dịch vụ bảo trì - bảo dưỡng hệ thống xử lý nước tiết trùng. Kính mời các công ty liên quan tham gia báo giá cụ thể như sau:

STT	THIẾT BỊ, LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ	ĐVT	SL
I	Trạm xử lý nước giếng		
1	Sửa chữa máy bơm lọc - Thay thế phốt bơm, kiểm tra hiệu chỉnh	Bộ	01
2	Thay thế bơm định lượng hóa chất và phụ kiện - Công dụng: bơm hóa chất nâng pH - Lưu lượng max: 4.7 lít/giờ - Áp lực max: 5.6 bar - Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz	Cái	01
3	Vật tư, linh kiện sửa chữa cải tạo hệ thống - Đầu ren kết nối đầu vào và đầu ra của máy bơm lọc - Thay thế ống dẫn hóa chất của bơm định lượng	Hệ	01
II	Trạm xử lý nước tiết trùng		
4	Thay thế máy ozone - Vỏ tủ bằng inox - Công suất: 4g/h - Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz	Cái	01
5	Thiết bị điều áp tự động cho tiền lọc: - Vỏ nhựa ABS chịu áp lực	Bộ	02

	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến và điều khiển áp suất bằng board mạch điện tử - Bảo vệ hoạt động khô nước cho máy bơm 		
6	Sửa chữa máy bơm cấp nước lên tầng mái <ul style="list-style-type: none"> - Thay thế phốt bơm, kiểm tra hiệu chỉnh 	Bộ	02
7	Thay thế lõi lọc thô <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén - Lỗ thẩm thấu: 10micron - Kích thước ngoài: Ø100mm, dài 508mm (20inch) 	Cái	01
8	Van 1 chiều và phụ kiện <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: inox 304 - Đầu ren kết nối: Ø34mm 	Bộ	06
9	Thay thế các phao điện bằng phao chìm thế hệ mới	Bộ	03
10	Vật tư, linh kiện sửa chữa cải tạo hệ thống <ul style="list-style-type: none"> - Đầu ren kết nối đầu vào đầu ra của các máy bơm - Van khóa đầu vào, đầu ra của các máy bơm 	Hệ thống	01
III	Các trạm bơm cấp nước sử dụng		
11	Sửa chữa máy bơm cấp nước sử dụng <ul style="list-style-type: none"> - Thay thế phốt bơm, kiểm tra hiệu chỉnh 	Bộ	06
12	Thay thế rờ le áp suất <ul style="list-style-type: none"> - Dãy hoạt động: 0 – 6Bar 	Bộ	03
13	Thay thế đồng hồ áp suất <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: thân và vành bằng inox, chân ren bằng thau - Thang đo: 0 – 7Bar 	Bộ	03
14	Thay thế các phao điện bằng phao chìm thế hệ mới	Bộ	06
15	Thay thế lõi lọc tinh <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén - Lỗ thẩm thấu: 5micron - Kích thước ngoài: Ø100mm, dài 508mm (20inch) 	Cái	01
16	Thay thế lõi lọc tinh <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén 	Cái	06

	<ul style="list-style-type: none"> - Lỗ thâm thấu: 5micron - Kích thước ngoài: Ø63mm, dài 508mm (20inch) 		
IV	Công thực hiện		
17	Chi phí thực hiện cải tạo, sửa chữa, vận hành hoàn chỉnh và chịu trách nhiệm an toàn <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí vận chuyển vật tư thiết bị - Chi phí nhân viên kỹ thuật thi công sửa chữa cải tạo, vận hành, hiệu chỉnh - Chi phí hóa chất chạy thử - Chi phí máy thi công, dụng cụ, máy đo, thuốc thử kiểm nghiệm mẫu tại chỗ 	Toàn bộ	01
18	Chi phí lấy mẫu gửi kiểm nghiệm : <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu hóa lý, vi sinh nước sinh hoạt theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 02 : 2009/BYT, mức I 	Bộ mẫu	01
19	Chi phí lấy mẫu gửi kiểm nghiệm : <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu hóa lý, vi sinh nước tiết trùng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 01 : 2009/BYT, giám sát mức độ A 	Bộ mẫu	01

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở chọn giá lập dự toán bảo trì - bảo dưỡng hệ thống xử lý nước tiết trùng tại Bệnh viện Tâm thần.

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Tâm thần, Quốc lộ 56, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Hiệu lực của hồ sơ báo giá: 120 ngày.

4. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, trang thiết bị, vật tư phục vụ và các yêu cầu khác của Chủ Đầu tư

5. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Từ ngày 26/4/2024 đến 17h ngày 10/5/2024.

Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời báo giá *truy cập trang thông tin điện tử của Sở Y tế (<https://soyte.baria-vungtau.gov.vn>)*, Mục “Tin Tức/Đấu thầu” để xem thông tin về mời chào giá) hoặc *trang thông tin điện tử của Bệnh viện Tâm thần (<http://bvtamthan-brvt.health.vn/>)*, Mục thông báo mời thầu”. Các nhà thầu khi nhận thông tin, có thể khảo sát thực tế tại đơn vị trước khi tiến hành báo giá.

6. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý công ty thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quốc lộ 56, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số điện thoại liên hệ: 02543966889 (101) (bộ phận văn thư)

7. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư báo giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu).
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các Công ty, Cơ sở liên quan;
- Tổ tin học (đăng tải Website bệnh viện, mục đấu thầu);
- Các khoa, phòng;
- Văn thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu;
- Lưu VT, TC.

Hồ Lịch